

3085/2
Pápa: 102/1-15 sz. "Munkás u." trf. körzet



É: Új közvilágítási lámpakar
B: Bontandó oszlopoldali lámpakar
Z2N/150W

22

KÖZMŰVEK:

- g----- Meglévő gázvezeték
- v----- Meglévő vízvezeték
- sz----- Meglévő szennyvízvezeték
- INV----- Meglévő Invtel földkábel
- 0,4kV----- Meglévő 0,4 kv elektromos földkábel
- T----- Meglévő távközlési kábel

JELMAGYARÁZAT:

- Tervezett közvilágítási kábel
- Védőcső
- 150W  Tervezett kv. berendezés RS10 oszlop KS-5/50 lámpákkal ZAFÍR 2 150W CDM-TT lámpatest
-  Tervezett kv. berendezés Metz IN 522 lámpák (rácsos acéloszlopra) ZAFÍR 2 150W-os TCL lámpatesttel

- É Építendő
- B Bontandó
- M Megmaradó

ÉRINTÉSVÉDELME: NULLÁZÁS (TN)
A végoszlopokat földelni, a szerelőlapokat nullázni kell.

| SZURMAI | ENGEDÉLYEZÉSI TERV |
|--|-------------------------------------|
| Típus: Méretek: 8200 Veszprém Pál L. u. 17. Tel.: 86/425-438, mobil: 20938-01-99 E-mail: szurmai.kor@vnet.hu | Rajzszám: A/3 Méretarány: M = 1:200 |

| | |
|--|--------------------------|
| Értel Ferenc utca - Munkás utca gyalogátkelő kialakítása | Pápa Villamos elengedlka |
| Szúrma Zoltán | Dátum: 2014.09. |
| Szúrma Zoltán | Változat: V.15-06/02/18 |
| Szúrma Zoltán | Tervező: KGE-2 |
| Szúrma Zoltán | Rajzszám: 2 |

| | |
|--|---------------|
| Gyalogátkelőhely közvilágítás helyszínrajz | Szúrma Zoltán |
| Szúrma Zoltán | Rajzszám: 2 |

| | |
|--|--|
| Megbízó: Szurmai Méretek Iroda Kft. a Közép-Dunántúli Tervező Iroda Kft. tagja | Ez a terv a Szurmai Méretek Iroda Kft. szellemi tulajdona. |
|--|--|