

NYÉK Soft Tervező Kft.

Győr  
Fehérvári út 24.  
9023

**E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.**

Veszprémi Üzem  
8200 Veszprém  
Mártírok útja 9.  
www.eon-hungaria.com  
Nyékiné Kozma Erzsébet  
T: 30/9011-679  
F: 88/591-210  
[e.kozma.nyekine@eon-hungaria.com](mailto:e.kozma.nyekine@eon-hungaria.com)  
R253/1530/2015.  
melléklet:

Veszprém, 2015. október 06.

**Tárgy: Közműkezelői nyilatkozat**

Pápa, gyalogos átkelőhelyek létesítése (Borsosgyőri út, Somlai út - Bocsor utca kereszteződés, Batthyány utca – Sárkány utca kereszteződés, Dózsa György utca – Gyimóti utca kereszteződés, Nagyváradi utca – Ötödik utca kereszteződés, Tapolcafői utca – Kővirág utca kereszteződés) megnevezésű tervdokumentációval kapcsolatban a következő nyilatkozatot adjuk:

A tervezett munkálatok áramhálózati tulajdonban lévő 1 kV-os és 11 kV-os földkábeleket, valamint 1 kV-os légvezetéseket érintenek.

A kivitelezésnél az alábbi feltételek betartása szükséges:

- Pápa-Borsosgyőr Borsosgyőri úton a helyszínrajzról hiányzik az Orvosi Rendelő nemrég lefektetett földkábeles csatlakozója. A kivitelezés megkezdése előtt az erősáramú földkábelek nyomvonalának műszeres pontosítása szükséges, melyet az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Veszprémi Üzemétől kell megrendelni. (8200 Veszprém Mártírok útja 9.)
- Az erősáramú földkábel közelében kizárólag kézi földmunka végezhető E.ON szakfelügyelet jelenlétében, az MSZ 13207 sz., az MSZ 7487 sz. szabványok és „A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet” előírásainak betartásával.
- A földkábel visszatakarására (homok + fedőszalag + jelzőszalag) a kivitelezőnek a lehető leghamarabb intézkednie kell (max. 2 munkanap).
- Az esetleges sérülések helyreállításának költségei a kivitelezőt terhelik. A kivitelező a hálózatban okozott sérülést köteles azonnal jelezni az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. felé.
- A szilárd burkolat alá kerülő erősáramú földkábeleket 1-1 méterrel túlnyúlóan mechanikai védelemmel kell ellátni.
- Az 1 kV-os légvezetékek környezetében maradéktalanul be kell tartani a légvezetékek biztonsági övezetére vonatkozó „A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet” előírásait a munkavégzés közben.


Vezérigazgató: Csulak Ferenc  
Vezérigazgató helyettesek:  
Gelencsér Lajos  
Haraszi Judit

Székhely:  
9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.  
Győri Törvényszék Cégbírósága  
Cg 08-10-001534


- Légvezetéki oszlopnál a megközelítési távolságot be kell tartani, a munká-  
árok széle az oszloptól 1m-nél közelebb nem kerülhet.

A fent leírtak maradéktalan betartásával a tervezett munkálatokhoz hozzájá-  
rulásunkat megadjuk. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra kérjük az  
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Veszprémi Üzemét meghívni.  
Nyilatkozatunk 1 évig érvényes.

Tisztelettel:

  
Simon Attiláné  
Üzemvezető

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózat  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  
Papp György  
Hálózatfejlesztési és Létesítési Irányító