

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pápa Város Önkormányzata megbízásából a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. „Pápa, Belterületi utak felújítása” elnevezéssel nyílt közbeszerzési eljárást indított a Kbt. III. része alapján.

Az ajánlati felhívással és dokumentációval kapcsolatosan Ajánlattevők az alábbi kérdéseket tették fel, melyekre Ajánlatkérő a Kbt. 56. § alapján az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtja:

1. KÉRDÉS:

Pápa, Korona utca méret és mennyiség-kimutatásában szereplő mennyiségek több helyen eltérnek az excel formában kiadott költségvetési kiírástól. A méret és mennyiség kimutatásban számolt mennyiségek egyeznek a kiadott műszaki tervekhez. Kérjük, határozzák meg, melyik költségvetést árazzuk be, illetve miből adódnak a műszaki eltérések az excel formátumú költségvetési kiírásban!

1. VÁLASZ:

*Levelem mellékleteként csatolom a módosított árazatlan költségvetést.
(a rész Korona utca árazatlan költségvetés - MÓDOSÍTOTT.xls)*

2. KÉRDÉS:

Pápa, Vásár-Török Bálint körforgalmi csp. Vásár utcai ki- és behajtó ágak által érintett víz gerincvezeték beszakadása által okozott károk helyreállítási munkáihoz adott költségvetési kiírás mennyiségeihez nem tartozik műszaki leírás, helyszínrajz és mintakeresztszelvény. A kiadott szakvéleményből nem derül ki, mekkora felületen kell elvégezni az altalaj cserét, illetve milyen pályaszerkezetben kell megépíteni az új burkolatot. Kérjük a műszaki dokumentumok pótlását!

2. VÁLASZ:

A költségbecslésben teljes szélességű burkolat és járda helyreállítás szerepel, 20 méter hosszban. Javasolt a 20 cm Hk védőréteg, 20 cm Ckt és min. 8 cm aszfalt beépítése.

3. KÉRDÉS:

Pápa, Várkert utca műszaki dokumentációban lévő járda átépítést (meglévő járda bontása, új járda építése 15 cm HK, 15 cm Ckt-4, 3 cm AC4 rétegrenddel, kerti szegély építéssel 403 fm hosszban) a költségvetési kiírás nem tartalmazza. Kérjük a T. Ajánlatkérőt, pontosítsa az elvégzendő munkákat a hozzá tartozó költségvetési kiírással együtt!

3. VÁLASZ:

Új járda építésére nem kerül sor. A meglévő járdában – a szegély bontásakor esetlegesen – keletkező károsodások javítását el kell végezni.

Felhívom a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy Ajánlattevő köteles az ajánlatot a kiegészítő tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és benyújtani.

Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (4) bekezdése, a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja, továbbá a Kbt. 52. § (5) bekezdése alapján az ajánlattételi határidőt 2017. augusztus 29. 14:00 órára módosítja. Az erről szóló hirdetmény feladása folyamatban van a Közbeszerzési Értesítőben, illetve a módosított árazatlan költségvetés letölthető a <http://www.papa.hu/papaiak/onkormanyzat/kozerdeku-adatok/kozbeszerzes/kozbeszerzesek-dokumentumai-2017-evben> címről.

Pápa, 2017. augusztus 16.

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
8500 Pápa, Fő u. 12.
Adószám: 14876558-2-19
2.

Horváth András

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó