

## Tisztelt Ajánlattevő!

Pápa Város Önkormányzata megbízásából a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. „Pápa, Belterületi utak felújítása – II. ütem” elnevezéssel nyílt közbeszerzési eljárást indított a Kbt. III. része alapján.

Az ajánlati felhívással és dokumentációval kapcsolatosan Ajánlattevők az alábbi kérdéseket tették fel, melyekre Ajánlatkérő a Kbt. 56. § alapján az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtja:

### 1. KÉRDÉS:

Az eljáráshoz kapcsolódó, kiadott közbeszerzési dokumentumok hiányosak, legyenek szívesek az árazatlan költségvetés kiírást szerkeszthető formában (.xls) megküldeni Társaságunk részére!

#### 1. VÁLASZ:

*A szerkeszthető, árazatlan költségvetések technikai okokból kimaradtak a műszaki dokumentációból. Levelem mellékleteként csatolom az árazatlan költségvetést, továbbá a mai naptól elérhető a <http://www.papa.hu/papaiak/onkormanyzat/kozerdeku-adatok/kozbeszerzes/kozbeszerzesek-dokumentumai-2017-evben> linken is.*

### 2. KÉRDÉS:

A kiadott dokumentáció nem tartalmaz szerkeszthető költségvetést. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, szíveskedjen megküldeni a kiadott költségvetést szerkeszthető formátumban!

#### 2. VÁLASZ:

*A szerkeszthető, árazatlan költségvetések technikai okokból kimaradtak a műszaki dokumentációból. Levelem mellékleteként csatolom az árazatlan költségvetést, továbbá a mai naptól elérhető a <http://www.papa.hu/papaiak/onkormanyzat/kozerdeku-adatok/kozbeszerzes/kozbeszerzesek-dokumentumai-2017-evben> linken is.*

### 3. KÉRDÉS:

A kiadott dokumentáció nem tartalmazza az érintett közműszolgáltatók nyilatkozatait. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen megküldeni azokat!

#### 3. VÁLASZ:

*Levelem mellékleteként csatolom az érintett közműszolgáltatók nyilatkozatait, továbbá a mai naptól elérhető a <http://www.papa.hu/papaiak/onkormanyzat/kozerdeku-adatok/kozbeszerzes/kozbeszerzesek-dokumentumai-2017-evben> linken is. Az e.on (villany) a megkeresésünkre nem válaszolt, így kezelői hozzájárulást nem áll rendelkezésünkre! (Az engedélyező hatóság 30 napon túli megadottnak vette figyelembe.)*

### 4. KÉRDÉS:

A kiadott dokumentáció nem tartalmaz elektromos szakági terveket, és ahhoz tartozó tervezői költségvetést, valamint az E.ON engedélyét. Kérjük a fenti dokumentumok megküldését!


4. **VÁLASZ:**

*A műszaki terveken megjelölt oszlopokat át kell helyezni, amennyiben ehhez további tervek és engedélyek szükségesek, ezek elkészítése és beszerzése nyertes Ajánlattevő feladata.*

Felhívom a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy Ajánlattevő köteles az ajánlatot a kiegészítő tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és benyújtani.

Pápa, 2017. szeptember 14.

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.  
8500 Pápa, Fő u. 12.  
Adószám: 14876558-2-19



.....  
Horváth András  
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

**Tisztelt Ajánlattevő!**

Pápa Város Önkormányzata megbízásából a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. „Pápa, Belterületi utak felújítása – II. ütem” elnevezéssel nyílt közbeszerzési eljárást indított a Kbt. III. része alapján.

Az ajánlati felhívással és dokumentációval kapcsolatosan Ajánlattevők az alábbi kérdéseket tették fel, melyekre Ajánlatkérő a Kbt. 56. § alapján az alábbi, II.-es számú kiegészítő tájékoztatást nyújtja:

**1. KÉRDÉS:**

Jól értelmezzük-e, hogy a megadott költségvetés ~ Útépítés „faltól-falig” 104. sor, 6. sz. tétel 3. bekezdés: 1 réteg technológiai fólia 59,40 m<sup>2</sup> a helyes mértékegység?


**1. VÁLASZ:**

*Jól értelmezik, a helyes mértékegység m<sup>2</sup>.*

Felhívom a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy Ajánlattevő köteles az ajánlatot a kiegészítő tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és benyújtani.

Pápa, 2017. szeptember 20.

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.  
8500 Pápa, Fő u. 12.  
Adószám: 14876558-2-19



.....  
Horváth András  
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó



## Tisztelt Ajánlattevő!

Pápa Város Önkormányzata megbízásából a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. „Pápa, Belterületi utak felújítása – II. ütem” elnevezéssel nyílt közbeszerzési eljárást indított a Kbt. III. része alapján.

Az ajánlati felhívással és dokumentációval kapcsolatosan Ajánlattevők az alábbi kérdéseket tették fel, melyekre Ajánlatkérő a Kbt. 56. § alapján az alábbi, III.-as számú kiegészítő tájékoztatást nyújtja:

### 1. KÉRDÉS:

Az Invitel E/633/2017 nyilatkozatában előírja a fedlapok cseréjét és hálózat kiváltási munkákat, melyet a szolgáltatótól szükséges megrendelni. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy ezzel kapcsolatban a nyertes ajánlattevőnek van-e feladata, amennyiben van, annak költségeit hol szerepeltesse?

#### 1. VÁLASZ:

*Az Inviteles fedlapok a térkő burkolatban találhatóak, így térkő-burkolatú fedlap használata szükséges. Az adatszolgáltatás alapján 15 db akna fedlap található, amelynek átépítése szükséges a szolgáltató nyilatkozata alapján. Ez a tétel nem szerepel a költségvetés kiírásban, kérjük külön beárzni!*

### 2. KÉRDÉS:

Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, pontosítsa az építendő térkő típusát és színét!

#### 2. VÁLASZ:

*Barabás Perfetto, vagy azzal mindenben (beleértve a műszaki, tartóssági, esztétikai tulajdonságokat is) megegyező egyéb térkő.*

### 3. KÉRDÉS:

A helyszíni bejárás során tapasztaltuk, hogy a meglévő csatorna fedlapok és víznyelők állapota erősen leromlott, visszaépítésük nem célszerű a tervezett használati idő tekintetében. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy számolt-e a fedlapok cseréjével, illetve a felújítás során az üzemeltető tud-e biztosítani térítésmentesen fedlapokat!


#### 3. VÁLASZ:

*A fedlapok a „teljes átépítés” részén újak, és ott kiírásra kerültek. A „burkolat-megerősítés” részén nem kerültek kiírásra, így azon szakaszon lévők cseréje nem szerepel a költségvetésben. A kibontott fedlapokat és víznyelőket Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága (8500 Pápa, Anna tér 11.) részére át kell adni.*

Felhívom a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy Ajánlattevő köteles az ajánlatot a kiegészítő tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és benyújtani.

Pápa, 2017. szeptember 20.

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.  
8500 Pápa, Fő u. 12.  
Adószám: 14876558-2-19



Horváth András

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

## Tisztelt Ajánlattevő!

Pápa Város Önkormányzata megbízásából a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. „Pápa, Belterületi utak felújítása – II. ütem” elnevezéssel nyílt közbeszerzési eljárást indított a Kbt. III. része alapján.

Az ajánlati felhívással és dokumentációval kapcsolatosan Ajánlattevők az alábbi kérdéseket tették fel, melyekre Ajánlatkérő a Kbt. 56. § alapján az alábbi, IV.-es számú kiegészítő tájékoztatást nyújtja:

### 1. KÉRDÉS:

Kérjük megerősíteni, hogy az érintett szakaszokon a víznyelőrácsok és a közműfedlapok tervezett cseréjével nem kell számolni!

#### 1. VÁLASZ:

*A fedlapok a „teljes átépítés” részén újak, és ott kiírásra kerültek. A „burkolat-megerősítés” részén nem kerültek kiírásra, így azon szakaszon lévők cseréje nem szerepel a költségvetésben. A kibontott fedlapokat és víznyelőket Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága (8500 Pápa, Anna tér 11.) részére át kell adni. Az építés során megrongálódott fedlapok cseréje kivitelező feladata.*

### 2. KÉRDÉS:

A „Járműre rakott föld/törmelék szállítása/deponálása helyszínen (1km): .... m<sup>3</sup>/km” tétel esetében kérjük megerősíteni, hogy Ajánlatkérő ténylegesen 1 km-en belül lerakóhelyet biztosít a kiszoruló földnek és törmeléknek. Ha igen, akkor kérjük a lerakásért fizetendő összeg megadását!

#### 2. VÁLASZ:

*Ajánlatkérő nem biztosít lerakóhelyet, kérjük ennek figyelembe vételét!*

### 3. KÉRDÉS:

A beépítendő térkövek színére vonatkozóan nem találtunk utalást egyik utcánál sem. Kérjük a beépítendő térkő színét utcánként és fajtánként megadni szíveskedjenek!

#### 3. VÁLASZ:

*A járdák és parkolók szürkeszínű, a buszmegállók piros színű térkőből készülnek.*

### 4. KÉRDÉS:

A felújítások érintik a buszforgalmat. Az építés idejére kell kialakítani ideiglenes autóbushelyet?

#### 4. VÁLASZ:

*Az építés ideje alatt a közösségi közlekedés megálló helyeit biztosítani kell kivitelezőnek!*

### 5. KÉRDÉS:

Kérjük megadni, hogy a növénytelepítési munkarész vonatkozásában milyen utógondozási idővel számoljunk!

5. **VÁLASZ:**

*Fás szárú növények esetén a kihajtást követő 1 év, cserjék és fű esetén az ültetést követő 1 év, minimum háromszori nyírással.*

6. **KÉRDÉS:**

Véleményünk szerint a „Tömörítés nagy felületen, 85% tömörségi fok: 8260,8 m<sup>3</sup>” tétel esetében a mértékegység tévesen van meghatározva. Szerintünk helyesen: m<sup>2</sup>. Kérjük felülvizsgálni szíveskedjenek!

6. **VÁLASZ:**

*A helyes mértékegység: m<sup>2</sup>.*

7. **KÉRDÉS:**

Kérjük, hogy a térköves tételeknél kérjük, hogy a szint, illetve az elfogadott gyártó(ka)t szíveskedjenek meghatározni!

7. **VÁLASZ:**

*Barabás Perfetto, vagy azzal mindenben (beleértve a műszaki, tartóssági, esztétikai tulajdonságokat is) megegyező egyéb térkő.*

8. **KÉRDÉS:**

Téli időszakban, munkavégzésre alkalmatlan napokon kié a munkaterület? Az alkalmatlan napok beleszámítanak-e az átfutási időbe?

8. **VÁLASZ:**

*A munkaterület a munkaterület átadástól a műszaki átadásig kivitelezőé.*


Felhívom a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy Ajánlattevő köteles az ajánlatot a kiegészítő tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és benyújtani.

Pápa, 2017. szeptember 21.

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

8500 Pápa, Fő u. 12.

Adószám: 14876558-2-19

2.  


Horváth András

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó



## Tisztelt Ajánlattevő!

Pápa Város Önkormányzata megbízásából a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. „**Pápa, Belterületi utak felújítása – II. ütem**” elnevezéssel nyílt közbeszerzési eljárást indított a Kbt. III. része alapján.

Az ajánlati felhívással és dokumentációval kapcsolatosan Ajánlattevők az alábbi kérdéseket tették fel, melyekre Ajánlatkérő a Kbt. 56. § alapján az alábbi, V.-ös számú kiegészítő tájékoztatást nyújtja:

### 1. KÉRDÉS:

A közbeszerzési felhívás II.1.6. pontja, valamint az ajánlati dokumentáció IV/10. pontja között ellentmondás található. Kérjük az ellentmondás feloldását!

#### 1. VÁLASZ:

*Az ajánlati dokumentáció IV/10. pontjában tévesen szerepel a részajánlat-tétel lehetőségének biztosítása. Ebben a tekintetben a felhívás a mérvadó, tehát Ajánlatkérő részajánlat tételének lehetőségét nem biztosítja.*

### 2. KÉRDÉS:

A korábbi, csatlakozó szakaszok „F” fokozott igénybevételnek megfelelő aszfaltokkal készült. Nem tartja-e indokoltnak ajánlatkérő jelen pályázatnál is a fokozott igénybevételnek megfelelő aszfaltretek használatát?

#### 2. VÁLASZ:

*Kérjük az ajánlattevőket, hogy “F” aszfalt réteggel adják le az ajánlatukat*

### 3. KÉRDÉS:

A 0+000-0+340 km szelvények közötti (I. szakasz) nem tartalmaz burkolatjel festési mennyiségeket. Kérjük pontosítani!

#### 3. VÁLASZ:

*Az I. szakaszon a felfestés mennyisége: 46 m<sup>2</sup> fehér szín, kérjük beárazni!*

### 4. KÉRDÉS:

A 0+000-0+340 km szelvények közötti (I. szakasz) 6-7 tételek mennyiségei véleményünk szerint 481,3 m<sup>3</sup> illetve 481,3 m<sup>3</sup>/km. Kérjük pontosítani!

#### 4. VÁLASZ:

*A 0+000-0+340 km szelvények közötti (I. szakasz) 6-7 tételek mennyiségei helyesen: 481,3 m<sup>3</sup> illetve 481,3 m<sup>3</sup>/km. Kérjük a helyes mennyiségeket beárazni!*

### 5. KÉRDÉS:

A műszaki ellenőri tevékenység költségeit a kivitelezési árnak kell tartalmaznia? (költségvetés első tétele)

5. **VÁLASZ:**

*A műszaki ellenőri tevékenység költségeit a kivitelezési árak nem kell tartalmaznia.*

6. **KÉRDÉS:**

Lezárható-e a kivitelezés idejére az átmenő forgalom elől a kivitelezendő szakasz, főleg a II. szakasz, melyben teljes pályaszerkezet csere és csapadékcatorna építés is történik. Várjuk állásfoglalásukat!

6. **VÁLASZ:**

*A kivitelezés idejére az átmenő forgalom elől nem zárható le a kivitelezendő szakasz. Technológiai indokból (pl. aszfaltozás) egy-egy munkanapra történő lezárásra előzetes egyeztetést követően van lehetőség. Ebben az esetben a közforgalmi buszközlekedés többletköltsége kivitelezőt terheli. A rendvédelmi szolgálat és orvosi szolgálat közlekedését biztosítani kell!*

7. **KÉRDÉS:**

A szakfelügyeleti tevékenységek hiányoznak a kiírásból. Hol szerepeltessük a költségeit?

7. **VÁLASZ:**

*A szakfelügyelet költségeit kérjük szerepeltetni az előkészítő munkálatokban egy költségként.*

8. **KÉRDÉS:**

A költségvetés kiírását kérjük „excel” formátumban megadni!

8. **VÁLASZ:**

*A dokumentáció részét képező két költségvetés elektronikus, szerkeszthető, excel formátumban letölthető a <http://www.papa.hu/papaiak/onkormanyzat/kozerdeku-ada-tok/kozbeszerzes/kozbeszerzesek-dokumentumai-2017-evben> linkről.*

9. **KÉRDÉS:**

A beépítendő térkövek típusát kérjük megadni. A költségvetési kiírásban „Megrendelői igény szerint” megjegyzés szerepel.

9. **VÁLASZ:**

*Barabás Perfetto, vagy azzal mindenben (beleértve a műszaki, tartóssági, esztétikai tulajdonságokat is) megegyező egyéb térkő.*

10. **KÉRDÉS:**

A műszaki dokumentáció építési engedélyt csak a várakozóhelyek, kerékpárutak, autóbuszöböl és gyalogos átkelők létesítéséhez tartalmaz (Engedély ügyszáma: VE/ÚT/NE/A/442/20/2017). Kérjük T. Ajánlatkérőt, erősítse meg, hogy a jelen közbeszerzési eljárás keretében megvalósítandó egyéb létesítmények kivitelezése nem engedélyköteles tevékenység (útfelújítás, csapadékcatorna bontás-építés). Amennyiben ezt nem tudják megerősíteni, kérjük T. Ajánlatkérőt az engedélyköteles munkákra vonatkozóan a jogerős építési engedélyt megküldeni szíveskedjenek Ajánlattevők részére (pl. Vízijogi létesítési engedély).



**10. VÁLASZ:**

*Nincs szükség több engedélyre, mivel a többi munkát felújítás, karbantartás vagy megerősítés.*

**11. KÉRDÉS:**

Kérjük T. Ajánlatkérőt, erősítse meg, hogy Ajánlattevőknek csak az útépitési munkákkal érintett területen kell a csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkáit elvégezni. Ennek értelmében sem a Szalmavári utcába tervezett 400 mm átmérőjű, sem az Ady Endre sétányba tervezett 600 mm átmérőjű csatorna gerinc megépítése nem képezi jelen közbeszerzés tárgyát.

**11. VÁLASZ:**

*Nem része a tervnek az Ady Endre sétány és a Szalmavári utcai főgyűjtő kiépítése.*

**12. KÉRDÉS:**

Kérjük T. Ajánlatkérőt, erősítse meg, hogy Ajánlattevőknek a kizárólag burkolatfelújítással érintett 1. szakaszon nem szükséges új csatornafedlapok és víznyelőrácsok beszerzésével számolni, csak a meglévő szerelvények szintbe helyezésével.

**12. VÁLASZ:**

*Meglévő szerelvények szintbehelyezésével kell számolni.*

**13. KÉRDÉS:**

Az árazatlan költségvetés nem tartalmazza a csapadékcsonna bontási munkákhoz tartozó földmunkákat. Kérjük T. Ajánlatkérőt, nyilatkozzon, melyik költségvetési soron szükséges Ajánlattevőknek ezen tételt szerepeltetni.

**13. VÁLASZ:**

*A meglévő hálózat bontása szerepel a költségvetésben földmunkával együttesen tétel kiírással.*

Felhívom a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy Ajánlattevő köteles az ajánlatot a kiegészítő tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és benyújtani.

Pápa, 2017. szeptember 22.

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.  
8500 Pápa, Fő u. 12.  
Adószám: 14876558-2-19  
2.



Horváth András

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó